

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce										Protokol: 300 244137 Kontrola provedena: 17.09.2024 Provedl : Filip Kadlec, č. 11309 Následující kontrola: září 2025				
Odběratel : Společenství vlastníků jednotek domu Rytířova 777 Rytířova 777/3 143 00 Praha 4 IČ: 28540760 DIČ :										Dodavatel : Michal KANDUS Drnovská 20/45 161 00 Praha 6 - Ruzyně IČ : 17020271 DIČ : CZ6803180692 Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994 Tel/fax:603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz				
Místo kontroly : Rytířova 777 Rytířova 777 143 00 Praha 4														
č.	Umístění	Typ	Druh	výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly		
						1	2	3						
1	strojovna výtahu	S5H	C	HH	113208	x			2021	03/26		odpovídá		
2	9. NP	PG6 LE	P	T	027060	x			2005	09/25		odpovídá		
3	8. NP	P6Te	P	HH	24372	x			2021	03/25		odpovídá		
4	7. NP	P6Te	P	HH	17617	x			2021	03/26		odpovídá		
5	6. NP	P6Te	P	HH	18203	x			2021	03/26		odpovídá		
6	5. NP	P6Te	P	HH	23991	x			2021	03/26		odpovídá		
7	4. NP	P6Te	P	HH	23123	x			2021	03/26		odpovídá		
8	3. NP	P6Te	P	HH	23524	x			2021	03/26		odpovídá		
9	2. NP	P6Te	P	HH	23454	x			2021	03/26		odpovídá		
10	sklep	PG6 LE	P	T	043943	x			2008	09/28		odpovídá		

Provedené úkony			ks	Legenda	
1	kontrola hasicího přístroje	10	Druh	P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; Pě- pěnový	
2	periodická zkouška	0	Výrobce	HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka;	
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0		E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný	

Důvod k vyřazení přístroje: A - vadný - nelze opravit předepsaným způsobem; B - nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby; C - starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce: