

# Protokol o kontrole a oprav hasicích p ístroj

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb.  
a pr vodní dokumentací výrobce

Protokol: 300 254045

Kontrola provedena: 08.09.2025

Provedl : Štefan Jungmann, . 11308

Následující kontrola: zá í 2026

Odb ratel :

**Spole enství vlastníků jednotek domu Rytí ova 777**

Rytí ova 777/3

143 00 Praha 4

I : 28540760 DI :

Místo kontroly : **Rytí ova 777**

Rytí ova 777

143 00 Praha 4

Dodavatel :

**Michal KANDUS**

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyn

I : 17020271 DI : CZ6803180692

Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5 dne 13. 4. 1994

Tel/fax:603 233 854 E-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)

.	Umíst ní	Typ	Druh	Výrobce	Výr. íslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	strojovna výtahu	S5H	C	HH	113208	x			2021	03/26		odpovídá
2	8. NP	P6Te	P	HH	15215		x		2010	09/30		odpovídá
3	7. NP	P6Te	P	HH	17617	x			2021	03/26		odpovídá
4	6. NP	P6Te	P	HH	18203	x			2021	03/26		odpovídá
5	5. NP	P6Te	P	HH	23991	x			2021	03/26		odpovídá
6	4. NP	P6Te	P	HH	23123	x			2021	03/26		odpovídá
7	3. NP	P6Te	P	HH	23524	x			2021	03/26		odpovídá
8	2. NP	P6Te	P	HH	23454	x			2021	03/26		odpovídá
9	1. NP	P6Te	P	HH	35868				2025	09/30	nový hasicí p ístroj	odpovídá
10	sklep	PG6 LE	P	T	043943	x			2008	09/28		odpovídá
11	1. NP	PG6 LE	P	T	027060			C	2005	09/25	likvidace starého p ístroje	vy azen

Provedené úkony		ks	Legenda	
1	kontrola hasicích p ístroje	8	Druh	P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; P - p nový
2	periodická zkouška	1	Výrobce	HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, – ervinka;
3	vy azení p ístroje a likvidace nápln	1		E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný

D vod k vy azení p ístroje: A - vadný - nelze opravit p edepsaným zp sobem; B - nelze bezpe n zjistit výrobní íslo a rok výroby; C - starší 40 let (sn hové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí p ístroje uvedené v kolonce 3 byly vy azeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV R 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vy azovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že p i kontrole hasicích p ístroj byly spln ny podmínky stanovené právními p edpisy, normativními požadavky a pr vodní dokumentací výrobce hasicích p ístroj

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. p ístroj a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. p ístroj ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV .246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí p ístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO íslo osv d ení: Z-274/2000



Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce: